

Prot. Nr. ER-VB/79-23/MB-mb

PEC: istituzionale.verbania@legalmail.it;

Verbania, 22/09/2023

Spett.le
Comune di Verbania
Piazza Garibaldi nr. 2
28922 Verbania (VB)

Spett.le
Comune di Verbania
Dipartimento Lavori Pubblici
Via Brigata Valgrande nr. 8
28922 Verbania (VB)

Oggetto: Avviso di indizione di Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14, e segg.. della Legge 241/90 e ss.mm.ii, per l'acquisizione dei Pareri, o atti di assenso comunque denominati, ai fini della successiva Approvazione del progetto definitivo, in variante al PRGC, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di Pubblica utilità dell'opera di realizzazione di rotatoria in Località Zoverallo, in Verbania.

Buongiorno,
in riferimento all'oggetto, abbiamo preso visione della documentazione relativa al progetto per la realizzazione della nuova rotatoria.
Tale intervento ricade su strade dove sono già presenti le ns. tubazioni convoglianti gas metano gestite in 4^a e 7^a specie.
Nella documentazione trasmessa si evince che le profondità degli scavi sono potenzialmente interferenti con le ns. condotte.
Tuttavia non si riscontrano particolari motivi per i quali non concedere il ns. nulla-osta, previa quanto solitamente prescritto nei casi di interferenza con i ns. sottoservizi e nello specifico integrato con il riferimento alla UNI10576 sulla quale ultimamente si sta prestando particolare attenzione:

"Per le attività di progettazione e realizzazione dei Vs. impianti e infrastrutture, si raccomanda di seguire quanto indicato dalla UNI 10576 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo".

Le condotte di distribuzione del gas naturale (metano) posate sono realizzate sia in acciaio L235GA (secondo la norma EN 10208-1 rivestite con un rivestimento in polietilene o bituminoso di tipo pesante), che in polietilene (serie S8 e serie S5 conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma EN 1555); la profondità di posa è presumibilmente compresa tra i 60 e i 150 cm, misurati tra piano strada e generatrice superiore delle tubazioni.

EROGASMET S.p.A.

Direzione Amministrativa e Sede Legale:
Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS)
Tel. 030/50151 - Fax 030/2584437
www.erogasmet.it

Codice Fiscale: 00182180190 - P.IVA: 13171830154
Capitale Sociale: € 70.000.000,00 i.v. - Socio Unico
Reg. Imprese Brescia n. 00182180190
R.E.A. di Brescia n. 422823

Tali condotte compresi tutti gli accessori e impianti ad essi inerenti, sono costantemente tenuti in esercizio e possono dunque costituire pericolo per chiunque li danneggi, o comunque ne venga a contatto, senza osservare ed applicare le cautele del caso.

È pertanto necessario che sia adottata la massima prudenza, in ogni fase dei lavori, specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione delle condotte nel sottosuolo.

Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri impianti, destituiscono di precisione le indicazioni, anche planimetriche.

Tali indicazioni pertanto debbono considerarsi puramente orientative, fornite al solo scopo di offrire un punto di riferimento, alle indispensabili attività preliminari di sondaggio, imposte dalle norme di prudenza e buona tecnica a chi, accingendosi ad opere di scavo, debba accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti sotterranei."

Per quanto riguarda le prescrizioni da adottare, le infrastrutture dovranno essere posate ad una distanza non inferiore a 50 cm dalla tubazione gas o in alternativa a 30 cm ma adottando adeguate opere di protezione realizzate con materiale idoneo a garantire un'adeguata protezione meccanica ed elettrica, così come indicato dalla normativa vigente.

E' **tassativo** da parte dell'Impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, fare richiesta di **segnalazione servizi in loco** mandando una e mail all'indirizzo verbania@erogasmet.it


Ci riteniamo fin d'ora sollevati da ogni responsabilità derivante da infortuni o danni che si dovessero verificare nel corso delle attività da voi previste; specifichiamo inoltre che l'esecutore dei lavori sarà ritenuto responsabile per eventuali danni agli impianti di proprietà di Erogasmet S.p.A. , compresi quelli che dovessero evidenziarsi dopo la conclusione dei lavori previsti, nonché per qualsiasi danno a terzi.

Ricordiamo infine che se, durante l'esecuzione delle opere, si rilevasse la presenza di nostri impianti per i quali è necessario lo spostamento, anche provvisorio, occorre effettuare una formale richiesta di preventivo di spostamento impianti

Il nostro referente e responsabile territoriale è il geom. Gabriele Ardizzoia contattabile al 348 0091771.

Cordiali saluti

Erogasmet S.p.A.
Responsabile di Centro O&M
Geom. Manuele Briacca



EROGASMET S.p.A.

Direzione Amministrativa e Sede Legale:
Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS)
Tel. 030/50151 - Fax 030/2584437
www.erogasmet.it

Codice Fiscale: 00182180190 - P.IVA: 13171830154
Capitale Sociale: € 70.000.000,00 i.v. - Socio Unico
Reg. Imprese Brescia n. 00182180190
R.E.A. di Brescia n. 422823